



COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna
AREA TECNICA

Piazza Italia n.8 - 09040 Donori - tel. 070981020 - 070981542
e-mail : utc@comune.donori.ca.it - PEC: protocollodonori@pec.it

**REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SS 387 SVINCOLO DONORI
- Z.I. DONORI -**

CONFERENZA DI SERVIZI - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE

(art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modifiche)

Premesso:

- che il Comune di Donori è beneficiario di un finanziamento R.A.S. dell'importo complessivo di €. 450.000,00 di cui €. 150.000,00 finanziato con L.R. n. 17 del 22.11.2021 e €. 300.000,00 finanziato con L.R. n. 1 del 21.02.2023;
- che l'Amministrazione comunale ha stanziato la somma di €. 50.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 11.12.2023 prot. n. 9286 è stato depositato agli atti dell'Ente il progetto esecutivo dei Lavori di Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 387 svincolo Donori Z.I. Donori, redatto dall'Ing. Raimondo Manca C.F. MNCRND67B09H756H - P.IVA 00690290952 con sede in Via CAGLIARI n. 56 09170- Oristano (OR), quale professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale;

Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che in particolare dispongono:

- all'art. 14, comma 2 *"La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici."*;
- all'art. 14/bis, comma 1 *"La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona..."*;
- con nota prot. n° 9515 del 19.12.2023, inviata via pec, è stata indetta la Conferenza dei Servizi

decisoria in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni interessate e necessari per l'approvazione del progetto in oggetto;

- con la stessa nota si invitavano le Amministrazioni sotto indicate per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti alle ore 13:00 del giorno 03.01.2024 e ad inviare il parere di competenza presso lo scrivente Ufficio Tecnico del Comune di Donori sito in Piazza Italia, 11-09040 Donori (SU), pec: protocollodonori@pec.it entro il termine perentorio del 02.02.2024 alle ore 13:00;

- si indicava inoltre la data del 12.02.2024 alle ore 10:00, per lo svolgimento della eventuale riunione da tenersi in modalità sincrona ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 2, lett. d) ;

CONSIDERATO che le Amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento in argomento sono le seguenti:

- ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale della Sardegna
- R.A.S. - Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari
- ENEL Distribuzione S.p.A.
- TELECOM Italia S.p.A.
- ABBANOVA S.p.A.

ACCERTATO che si è proceduto a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Donori, l'avviso di indizione della conferenza dei servizi, senza che nei termini previsti siano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

RILEVATO CHE entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona fissato per il giorno 02.02.2024:

è pervenuta la comunicazione, prot. 7583 del 26.01.2024, di ANAS S.p.A. parere tecnico positivo condizionato dalle seguenti prescrizioni tecniche:

- *"Alla Tavola 11 serie 172" il cordolo in c.a. sul quale andrà tassellata la barriera bordo ponte, deve possedere un sopralzo, rispetto al piano bitumato, pari a 7 cm, al fine di evitare che venga attraversato dall'acqua di piattaforma, con conseguente innesco di fenomeni di degrado. Tale fatto non altera il comportamento della barriera e, pertanto, il progettista dovrà modificare tale particolare;*

- *Prima della consegna dei lavori, le interferenze con la fibra ottica (Telecom) dovranno essere spostate al di fuori della corona giratoria della rotatoria ed il più possibile vicino al confine stradale, con tutte le opere di rimozione e posa a carico di TELECOM, secondo la vigente convenzione sottoscritta nazionale sottoscritta tra ANAS S.p.A. e TELECOM;*

- *Le interferenze con le tubazioni in CIS 0 1000 di smaltimento dell'acqua, che attualmente attraversano la rotatoria e che risultano molto superficiali rispetto al p.v., qualora non sia possibile spostarle fuori dalla corona giratoria, (con motivazione dovrà essere dettagliatamente giustificata ed argomentata dal progettista nella propria relazione tecnica), dovranno offrire adeguate garanzie di resistenza ai carichi del*

traffico, attraverso la costruzione di lastre in c.a. di rinforzo, o altri sistemi, a cura del progettista, che dovrà valutarne anche la demolizione ed il rifacimento con struttura in c.a. ordinaria o prefabbricata, in funzione delle profondità presenti;

- Per quanto riguarda gli attraversamenti delle nuove linee interrate di alimentazione della torre faro, gli stessi devono interessare il piano per il minimo necessario ed il loro tracciato dovrà essere collocato il più esterno possibile alla rotatoria, con l'attraversamento dei bracci della stessa qualora possibile;

- Si ribadisce che tutti i sottoservizi posizionati all'interno del piano viabile, e all'interno delle pertinenze di esercizio, della Statale 387, devono rispettare la profondità minima, pari ad 1 metro misurato dall'estradosso del tubo, così come previsto dall'art. 66 del Regolamento di Esecuzione;

- Tutti sottoservizi (idrici, fognari ecc..) di competenza del comune di Donori, dovranno essere spostare in posizione fuori dalla nuova corona giratoria della rotatoria, a proprie cure e spese dello stesso comune.

è pervenuta la comunicazione, prot. 871 del 01.02.2024, della ABBANOVA S.p.A di esito favorevole condizioni che siano rispettate le seguenti disposizioni per le procedure in fase di esecuzione:

- i lavori non dovranno arrecare danni ai manufatti ed impianti presenti lungo l'area d'intervento e, non dovendo pregiudicarne la funzionalità, dovranno essere adottate tutte le necessarie precauzioni;

- la società Abbanoa S.p.A. è sollevata da responsabilità per danni a persone e/o cose che derivassero da cause riconducibili alla concessione del presente nulla osta;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni dovrà essere garantito l'accesso al cantiere al personale Abbanoa preposto; altresì, l'Impresa esecutrice dovrà fornire il nominativo del Responsabile del cantiere che dovrà essere reperibile telefonicamente e con e-mail in qualsiasi momento;

- l'Impresa esecutrice dovrà segnalare tempestivamente alla società Abbanoa qualsiasi danneggiamento di opere che dovesse occorrere nell'esecuzione dei lavori. Abbanoa provvederà nel più breve tempo possibile ad eseguire un sopralluogo finalizzato ad individuare, a proprio insindacabile giudizio, le modalità di ripristino del servizio (riparazione o sostituzione del manufatto, tratto di tubazione o accessori e pertinenze) nonché i materiali da utilizzarsi e li indicherà all'Impresa. L'Impresa potrà provvedere, sotto la supervisione di Abbanoa, all'esecuzione di quanto richiesto ovvero demandare ad Abbanoa stessa l'esecuzione della riparazione o sostituzione, sostenendone i relativi costi;

- la data di inizio lavori dovrà essere comunicata via pec protocollo@pec.abbanoa.it almeno 5 (cinque) giorni prima.

non è pervenuta alcuna segnalazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi:

- R.A.S. - Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari;

- ENEL Distribuzione S.p.A.;

- TELECOM Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che l'art. 14 bis c. 5 della Legge n° 241/1990 dispone che, scaduto il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della

conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito;

RITENUTO opportuno concludere i lavori della Conferenza di Servizi in modalità asincrona, non essendo necessario l'esame contestuale degli interessi coinvolti;

DETERMINA

la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della Legge n° 241/1990 e procedere alla verifica e alla validazione del progetto dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SS 387 SVINCOLO DONORI - Z.I. DONORI", redatto dall'Ing. Raimondo MANCA C.F. MNCRND67B09H756H P.IVA 00690290952 con sede in Via Cagliari n.56 09170- Oristano (OR), quale professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), secondo le modalità di cui alla L. n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. N° 1199/1971, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Donori.

Donori, 07.02.2024

Il Responsabile del Procedimento

Per. Ind. SPADA Gian Marco